

TITRE : ATTÉNUATION DES RISQUES DE CAPTAGE ET D'INFILTRATION
DANS LES NOUVEAUX RÉSEAUX D'ÉGOUT SANITAIRE

MODIFICATION N° 1 DU DOCUMENT

DATE : 2025-10-02

ERRATA

Article 5.3.2.5.6 Tuyauterie fixée par des supports aux murs de fondation (p. 28)

Le point a) est modifié, de sorte qu'il est maintenant rédigé comme suit :

a) utiliser des étriers en acier galvanisé de calibre 20 de 19 mm [3/4 po] de largeur;
--

